

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ
ДЕТЯМ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ» Г. ПЕРМИ

614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 18
тел/факс: 283-52-86, 283-52-60 (бухг.)
е-mail: gcon125@mail.ru.
ИНН 5908011849 КПП 59081001 ОГРН 1025901603254

Прокурору Кировского района
г.Перми
Старшему советнику юстиции
М.Г.Шацилло
ул.Торговая, д.11, г.Пермь,
Пермский край, Россия, 614042
283-13-25

27.09.2016

№

На №5-2-2016

от 01.09.2016

О предоставлении информации по
Представлению №147

Администрация ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми сообщает о рассмотрении представления прокуратуры Кировского района г. Перми «Об устранении нарушений законодательства в деятельности специализированного учреждения социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием детей» с участием представителя прокуратуры Кировского района и предоставляет следующую информацию:

Отделение кадетского воспитания детей-сирот, ул.Светлогорская,18

п/п	Нарушения	Отметка о выполнении
1	Не разработаны локальные планы эвакуации для спальных помещений на всех этажах(п.6.2.1 ГОСТ 12.2.143.2009);	Разработаны локальные планы эвакуации и размещены во всех спальных помещениях 20.09.2016 года
2	В переходе из ОБК на 1 этаже в электрощитовой противопожарная преграда(дверь) не оборудована устройством для самозакрывания(п.7.17СНиП 21-01-97*);	В переходе из ОБК на 1 этаже в электрощитовой противопожарная преграда(дверь) оборудована устройством для самозакрывания 07.09.2016 года;
3	В складе продуктов на 1 этаже противопожарная преграда(дверь) не оборудована устройством для самозакрывания(п.7.17СНиП 21-01-97*);	В складе продуктов на 1 этаже противопожарная преграда(дверь) оборудована устройством для самозакрывания 07.09.2016 года;
4	На 1 этаже в здании общежития в электрощитовой противопожарная преграда(дверь) не оборудована устройством для самозакрывания(п.7.17СНиП 21-01-97*);	На 1 этаже в здании общежития в электрощитовой противопожарная преграда(дверь) оборудована устройством для самозакрывания 07.09.2016 года.

Голубеву В.К., заместителю директора по АХЧ ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми объявлено замечание за допущенные нарушения законодательства РФ по противопожарной безопасности.

Директор ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми

Е.В.Лебедева

Голубев В.К.
8-919-444-88-53

