

Государственное казенное учреждение  
социального обслуживания  
Пермского края  
«Центр помощи детям, оставшимся без  
попечения родителей» г. Пермь  
(ГКУ СО ПК ЦПД г. Пермь)  
614023 г. Пермь, ул. Светлогорская, 18  
Тел./факс (342) 283 52 86  
[gcon125@mail.ru](mailto:gcon125@mail.ru)

Прокурору  
Мотовилихинского района  
г. Пермь  
Старшему советнику юстиции  
В.Н. Неволину  
Красная площадь, 4а, г. Пермь,  
Пермский край, Россия, 614017

Исх № 44 «16» февраля 2017 г.

**О предоставлении информации  
по представлению  
от 16.01.2017 №2-22/5-2016**

Администрация ГКУСО ПК ЦПД г. Пермь сообщает о рассмотрении представления прокуратуры Мотовилихинского района г. Пермь «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» с участием представителя прокуратуры Мотовилихинского района, помощника прокурора Зинатуллиной А.А. и предоставляет следующую информацию:

№	Пункт представления	Проделанная работа
1	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными разделом 18 Правил (п.2, 460-462 Правил).	11.01.2017 утверждена Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными разделом 18 Правил (п.2, 460-462 Правил).
2	Отсутствует дверь, ведущая из помещений, расположенных на втором этаже, в лестничную клетку (п.23 п.п. «д» Правил).	Установлена дверь, ведущая из помещений, расположенных на втором этаже, в лестничную клетку.
3	На объекте не предусмотрена система аварийного освещения, подключенного к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения (п. 7.104, 7.105 СП 52.13130.2011).	Готовится проектно-сметная документация, предусматривающая монтаж системы аварийного освещения, подключенного к источнику независимому от источника питания рабочего освещения. Монтаж системы АО планируется выполнить во время текущего ремонта в летний период. Срок выполнения: июнь-август 2017 года.
4	Не обеспечено выполнение расчетов категорий производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной	Срок выполнения: июнь-август 2017 года, во время проведения ремонтных работ

13 Feb 17

	опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил).	
5	Помещение пищеблока не отделено от коридора противопожарной преградой с соответствующим заполнением дверного проема (п. 4.2, 4.18 СП 4.13130.2009).	Срок выполнения: июль-август 2017 года, во время проведения ремонтных работ.

Голубеву В.К., заместителю директора по АХЧ ГКУСО ПК ЦПД г.Перми и Осетрову Л.П., заведующему хозяйством отделения длительного пребывания для детей с ОВЗ №1 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми вынесено замечание за допущенные нарушения законодательства РФ по противопожарной безопасности.

Приложение: Приказ

Директор  
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми



Е.В. Лебедева