

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23, факс 212-42-52
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Перми по Кировскому району

Ютдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Пермь, ул. Сысольская, 16, т. 258-40-01, доб.306 E-mail: kirov6ond@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона.)

Предписание № 417/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара.

Юридическому лицу – Государственному казенному учреждению социального
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
г. Перми

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
города Перми по пожарному надзору УНПР Главного управления МЧС России от "22" мая
2018 года № 417, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 11 часов 00 минут "07" июня 2018 года по 16 часов 00 минут
"29" июня 2018 года проведена плановая выездная проверка, инспектором ОНПР г.Перми
по Кировскому району 1 ОНПР по городу Перми Каракуловой Натальей Игоревной,
инспектором ОГПН 1 ОНПР по городу Перми Ваняткиным Олегом Владимировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выполняющего проверку, наименование органа государственного пожарного надзора, проводившего проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
мест осуществления деятельности Государственным казенным учреждением социального
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
г. Перми, при проведении проверки присутствовали

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе
проверки:

№ Пр са пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретному месту выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (по о выполне (указывае только выполнен
1	2	3	4	5
Здание по ул. Светлогорская,18				
1.	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (межэтажные перекрытия) трубопроводами канализации и водоснабжения не имеют предел огнестойкости REI 45, противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам в здании не установлены.	(ч. 4 ст. 137 Федерального зак она от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожа рной безопасности»)	01.09.2019	
2.	Ширина выхода из помещений 4 этажа, (где проживают дети) менее	(ч. 4 ст. 137 Федерального зак она от 22.07.2008 № 123-	01.09.2019	

	1,2 (фактически 0,9)	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 6.16 СНиП 21-01-97*;		
Здание по ул. Капитана Пирожкова,33				
3.	В коридоре спальни группы № 3 светильник расположен на расстоянии менее 0,5 метров от датчика автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019	
4.	Ширина двери выхода из группы № 3 фактически 0,78 см.	(ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	01.09.2019	
5.	На 2 этаже двери в коридоре открываются не по направлению эвакуации	(ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 6.17 СНиП 21-01-97*;	01.09.2019	
6.	В кабинете «Леготека» светильник расположен на расстоянии менее 0,5 метров от датчика автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019	
7.	В кабинете логопеда светильник расположен на расстоянии менее 0,5 метров от датчика автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019	
8.	Ширина двери выхода из спортивного зала фактически 0,78 см.	(ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	01.09.2019	
9.	В складе одежды светильник расположен на расстоянии менее 0,5 метров от датчика автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019	

10.	В кабинете социального педагога светильник расположен на расстоянии менее 0,5 метров от датчика автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019
11.	Высота ограждений перил веранды (выход из творческой мастерской) менее 1,2 м	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.16 СП.118.13130.2012.	01.09.2019
12.	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (межэтажные перекрытия) трубопроводами канализации и водоснабжения не имеют предел огнестойкости REI 45, противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам в здании не установлены.	(ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.09.2019
13.	В помещении кухни (пищеблок) отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации	(п. 4 НПБ 110-03);	01.09.2019
14.	В помещении гарманже светильник расположен на расстоянии менее 0,5 метров от датчика автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019
15.	На путях эвакуации в лестничном марше у помещения гарманже плоскости стен выступает электроцит	4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32 СНиП 21-01-97*; п.4.4.4 СП 1.13130.2009.	01.09.2019
16.	В помещениях подвала датчики автоматической пожарной сигнализации расположены на расстоянии менее 1 метра от вентиляционного отверстия принудительной вентиляции	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019
17.	На путях эвакуации в подвале из плоскости стен выступает блок холодильника, вентиляционные короба	4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.09.2019

		безопасности»; п. 6.26 СНиП 21-01-97*: п.4.3.3 СП 1.13130.2009.	
18.	Воздуховоды системы вентиляции в подвале не оборудованы огнезадерживающим и клапанами в местах пересечения противопожарных преград (воздуховоды системы вентиляции проходят через складские помещения).	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.2.7, 7.3.2, 7.10.5, 7.11.1, 12.4 СНиП 41-01-2003; п.п. 6.8, 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п. 49 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.09.2019
19.	На путях эвакуации (в просвете выхода) в подвале расположена пластиковая труба	(п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.09.2019
20.	Помещения медицинского блока не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	(п. 4 НПБ 110-03);	01.09.2019
21.	В помещениях изолятора датчики автоматической пожарной сигнализации расположены на расстоянии менее 1 метра от вентиляционного отверстия принудительной вентиляции	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019
22.	Высота ограждений перил (выход из медблока) менее 1,2 м	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.16 СП.118.13130.2012.	01.09.2019
23.	В помещениях коридора на 1 этаже (правое крыло) датчики автоматической пожарной сигнализации расположены на расстоянии менее 1 метра от вентиляционного отверстия принудительной вентиляции	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001.	01.09.2019
24.	Допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников на расстоянии менее 0,5 м. в кабинете врача	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2019

		п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009		
25.	Допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников на расстоянии менее 0,5 м. в процедурном кабинете	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.09.2019	
26.	На путях эвакуации в лестничной клетке на 1 этаже допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2,2 м (радиаторы отопления).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.4. СП 1.13130.2009.	01.09.2019	
27.	Допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей до вентиляции на расстоянии менее 1 м. в подвале	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.09.2019	
28.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград (в перекрытии и стенах) различными инженерными коммуникациями (в подвале).	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.09.2019	
29.	Допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников на расстоянии менее 0,5 м. в кабинете психолога	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.09.2019	
30.	Не все помещения на первом этаже оборудованы системой оповещения и эвакуации людей при пожаре.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009.	01.09.2019	

31.	Систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре смонтировать в соответствии с проектной документацией на здание № 25-03-2018- АПС, СОУЭ	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03; п.12 СП 5. 13130.2009	01.09.2019
-----	--	---	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


 (подпись)
 «29» июля 2018 г.

Инспектор ОНПР города Перми
 по Кировскому району 1 ОНПР
 по городу Перми
 Каракулова Н.И.

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)
 «29» июля 2018 года.

 
 (должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99
 ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89
 ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02