


59220061000201002256 ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11074382	
59220061000201002478 ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11074604	
59220061000201002452 ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11074578	
59220061000200965872 ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11037998	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, 8(342)258-40-01

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2,
8(342)258-40-01, (доб. 329,301), 1onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 336/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному казенному учреждению социального обслуживания
Пермского края "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" г. Пермь
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела – ООНиПМ 1 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Пермскому краю, майора внутренней службы Булыгина Даниила Алексеевича от 30
ноября 2022 года № 336 о проведении плановой выездной проверки, учетный номер
проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
59220061000201002256, 59220061000201002478, 59220061000201002452,
59220061000200965872.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор
ГКУСО ПК «ЦПД» г. Перми Лебедева Елена Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
г. Пермь, ул. Шишкина, 14				
1.	На чердаке отсутствует стационарная лестница для выхода на кровлю Люки выхода на кровлю размерами менее 0,6 x 0,8 м. Фактически 0,5 x 0,5 м.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4* СНИП 21-01-97*; п. 7.5 СП 4.13130.2013	02.01.2024	
г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 33				
2.	На чердаке отсутствует стационарная лестница для выхода на кровлю Люки выхода на кровлю размерами менее 0,6 x 0,8 м.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* СНИП 21-01-97*; п. 7.5 СП 4.13130.2013	02.01.2024	
3.	На дверях эвакуационных выходов из помещений имеются запорные устройства, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (повсеместно)	ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ.	02.01.2024	
4.	помещение № 13 с категорией взрывопожарной и пожарной опасности В-3 не выделено ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 п.7.4. СНИП 21-01-97*	02.01.2024	
5.	помещение № 21 с категорией взрывопожарной и пожарной	п. 4 ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.01.2024	

	опасности В-3 не выделено ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 п.7.4. СНИП 21-01-97*		
6.	помещение № 22 с категорией взрывопожарной и пожарной опасности В-3 не выделено ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 п.7.4. СНИП 21-01-97*	02.01.2024	
7.	помещение № 60 с категорией взрывопожарной и пожарной опасности В-2 не выделено ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 п.7.4. СНИП 21-01-97*	02.01.2024	
г. Пермь, ул. Светлогорская, 18				
8.	помещение № 61 с категорией взрывопожарной и пожарной опасности В-2 не выделено ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 п.7.4. СНИП 21-01-97*	02.01.2024	
9.	помещение № 7 с категорией взрывопожарной и пожарной опасности В-3 не выделено ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 п.7.4. СНИП 21-01-97*	02.01.2024	
10.	помещение № 41 с категорией взрывопожарной и пожарной опасности В-2 не выделено ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 п.7.4. СНИП 21-01-97*	02.01.2024	
11.	На дверях эвакуационных выходов имеются запорные устройства, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (повсеместно)	ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ	02.01.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор ГКУ СО ПК ЦТД г. Перми

Лебедева Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
г. Перми по Кировскому району
1 ОНДиПР по городу Перми
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю
капитан внутренней службы Ваняткин О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)